



**KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE
KRAJE VYSOČINA SE SÍDLEM V JIHLAVĚ**

Ve Žďáru nad Sázavou dne 21. července 2021

Č.j.: KHSV/18090/2021/PE/HOK/Lis
Sp. značka: S-KHSV/18090/2021
Počet listů/příloh: 2/0

ROZHODNUTÍ

Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě (dále jen „KHS kraje Vysočina“), jako orgán ochrany veřejného zdraví věcně příslušný podle § 82 odst. a 2 písm. a) zák. č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících předpisů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně veřejného zdraví“) a místně příslušný dle § 11 odst. 1 písm. a) zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) v řízení podle § 84 odst. 1 písm. e), § 94 odst. 4 zákona o ochraně veřejného zdraví rozhodla takto:

Obci Lhota – Vlasenice, Vlasenice 18, 394 70 Kamenice nad Lipou, IČO 00584088, jako provozovateli vodovodu pro veřejnou potřebu se

zakazuje

používání nejakostní pitné vody dodávané z veřejného vodovodu Lhota u Kamenice n/L do doby odstranění závad spočívajících v překročení hygienických limitů níže uvedených ukazatelů s nejvyšší mezní hodnotou (NMH) a mezní hodnotou (MH) stanovených v § 3 odst. 1 a příloze č. 1 vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů:

Ukazatel	Hygienický limit	Zjištěná hodnota
Koliformní bakterie	MH 0 KTJ/100 ml	43 KTJ/100 ml
Escherichia coli	NMH 0 KTJ/100 ml	41 KTJ/100 ml

Výše uvedenou vodu lze používat pouze pro účely a činnosti, při kterých není ze zákona vyžadováno použití vody pitné.

Podle § 84 odst. 2 zákona o ochraně veřejného zdraví je účastník řízení povinen informovat KHS kraje Vysočina o odstranění závady včetně předložení důkazu o dodržování povinností stanovených právními předpisy.

Případnému odvolání se dle § 85 odst. 2 písmeno a) správního řádu vylučuje odkladný účinek z důvodu ochrany veřejného zájmu – ochrany veřejného zdraví.

Současně se účastníkovi řízení dle § 79 odst. 5 správního řádu s odkazem na vyhl. č. 520/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů ukládá povinnost zaplatit náklady řízení paušální částkou 1.000,-- Kč, a to do 15 dnů ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na účet KHS kraje Vysočina č. 19-0033020681/0710, variabilní symbol: 18090.

Odůvodnění:

KHS kraje Vysočina jako příslušný orgán ochrany veřejného zdraví odebrala dne 19. 7. 2021 v rámci státního zdravotního dozoru vzorek vody z veřejného vodovodu Lhota u Kamenice n/L. Vzorek pitné vody byl odebrán v rodinném domě č.p. 4. Dne 20. 7. 2021 bylo KHS kraje Vysočina zasláno Zdravotním ústavem se sídlem v Ostravě, Centrum hygienických laboratoří Jihlava, Vrchlického 57, 587 25 Jihlava, hlášení o překročení limitní hodnoty. V rámci státního zdravotního dozoru byla zjištěna mikrobiologická závadnost, která spočívá v tom, že výsledky tohoto rozboru prokázaly překročení hygienických limitů u stanovených mikrobiologických ukazatelů koliformní bakterie a Escherichia coli. Provozovatel byl ihned informován, aby provedl nápravná opatření.

Charakteristika společenské nebezpečnosti ve vztahu k porušené povinnosti spočívající v překročení ukazatelů:

Escherichia coli, ukazatel s nejvyšší mezní hodnotou – osidluje zažívací trakt teplokrevných živočichů včetně člověka. Pochází tedy z humánních či animálních zdrojů. Fekálním znečištěním se dostává do prostředí, kde může (zejména ve vodě a vlhkém prostředí) přežít i řadu týdnů. Slouží jako nejběžnější indikátor fekální kontaminace. Vyhláška č. 252/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, stanoví pro tento ukazatel NMH hygienický limit 0 KTJ/100 ml vody.

Koliformní bakterie, ukazatel s mezní hodnotou – jsou přítomny ve střevním traktu člověka a teplokrevných živočichů, v půdě, na rostlinách, povrchové vodě. Nejsou důkazem fekálního znečištění, mohou ale být střevního původu. Dříve sloužily jako nejběžnější indikátor čerstvé fekální kontaminace a považovali se za indikátor čerstvého fekálního znečištění. Vyhláška č. 252/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, stanoví pro tento ukazatel MH hygienický limit 0 KTJ/100 ml vody.

Escherichia coli má jako mikrobiologický ukazatel charakter nejvyšší mezní hodnoty. Překročení limitu (0 KTJ/100 ml) vylučuje užití vody jako pitné. Ukazatel koliformní bakterie má charakter mezní hodnoty, při překročení hygienického limitu ztrácí voda charakter vody pitné.

Překročením hodnot hygienických limitů u těchto ukazatelů došlo k porušení povinnosti uložené osobě dodávající pitnou vodu pro veřejnou potřebu v § 3 odst. 2 zákona o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů. Podle tohoto ustanovení zákona je osoba dodávající pitnou vodu pro veřejnou potřebu povinna zajistit, aby dodávaná voda splňovala požadavky vyhlášky č. 252/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Vzhledem k výše uvedenému bylo orgánem ochrany veřejného zdraví rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí. Používání nejakostní vody bylo do odstranění závady zakázáno.

Podle § 85 odst. 2 správního řádu, správní orgán může odkladný účinek odvolání vyloučit, jestliže to naléhavě vyžaduje veřejný zájem. KHS kraje Vysočina je přesvědčena, že v daném případě jsou splněny podmínky pro vyloučení odkladného účinku odvolání uvedené ve výše uvedeném ustanovení, a to z důvodu možného ohrožení veřejného zdraví spotřebitelů nejakostní vodou. KHS kraje Vysočina proto na základě uvedeného rozhodla o odnětí odkladného účinku případně podaného odvolání.

Provozovatel vodovodu pro veřejnou potřebu má dle § 3a odst. 8 zákona o ochraně veřejného zdraví povinnost seznámit s tímto zákazem odběratele a další osoby v obdobném postavení, kterých se omezení týká.

Poučení:

Dle ustanovení § 81 a § 83 správního řádu lze proti tomuto rozhodnutí podat odvolání do 15ti dnů od dne jeho doručení k Ministerstvu zdravotnictví ČR podáním učiněným u KHS kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě. Proti výroku o vyloučení odkladného účinku se dle § 85 odst.4 správního řádu nelze odvolat.

JUDr. Jan Pečinka
pověřen zastupováním na služebním místě ředitele
KHS kraje Vysočina

podepsáno elektronicky

Rozdělovník

Obdrží:

Účastník řízení – obec Lhota – Vlasenice, Vlasenice 18, 394 70 Kamenice nad Lipou, IČO 00584088, ID: vesayd3