



Ing. Věra Doskočilová, Vyskytná 183, 394 05 Vyskytná

## Vlásenice

výust č.1

výust č.2

výust		limit "p"	limit "m"
BSK5		180	240
CHSK-Cr		330	400
NL		120	150
BSK5		30	60
CHSK-Cr		90	150
NL		30	60
	překročen "p" limit		
	překročen "m" limit		

Datum odběru	výust č.	BSK5 limit "m"	BSK5 mg/l	NL limit "m"	NL mg/l	CHSK-Cr limit "m"	CHSK-Cr mg/l	číslo protokolu
16.04.2019	č.1	240	5,9	150	5	400	18	17929/2019
16.04.2019	č.2-ČOV	60	5,5	60	6	150	24	17930/2019
06.10.2019	č.1	240	3	150	5	400	15	57317/2019
06.10.2019	č.2-ČOV	60	150	60	100	150	327	57318/2019
03.11.2019	č.2-ČOV	60	180	60	52	150	350	63294/2019
01.12.2019	č.2-ČOV	60	suchá	60	suchá	150	suchá	
08.03.2020	č.2-ČOV kontrolní	60	4	60	<4	150	15	11796/2020
05.04.2020	č.1	240	<3	150	4	400	20	15705/2020
05.04.2020	č.2-ČOV	60	33	60	13	150	105	15706/2020
11.10.2020	č.1	240	5,6	150	16	400	31	53292/2020
11.10.2020	č.2-ČOV	60	5,6	60	11	150	35	53293/2020
12.04.2021	č.1	240	3,4	150	<4	400	19	14631/2021
12.04.2021	č.2-ČOV	60	180	60	70	150	420	14632/2021
12.07.2021	č.2-ČOV kontrolní	60	230	60	78		530	57527/2021
18.10.2021	č.1	240	6,5	150	6	400	31	55907/2021
18.10.2021	č.2-ČOV	60	400	60	120	150	770	55908/2021

  
Ing. Věra Doskočilová  
Vyskytná 183, 394 05 Vyskytná  
tel: 031 69426  
tel: +420 76 084 430  
email: v.doskocilova@email.cz