



Ing. Věra Doskočilová, Vyskytná 183, 394 05 Vyskytná

LHOTA

výúst č.1
pod cestou

výúst č.2
pod hrází

výúst č.3
dolní

výúst	limit "p"	limit "m"
BSK5	110	150
CHSK-Cr	200	270
NL	70	100
BSK5	30	60
CHSK-Cr	60	110
NL	20	40
BSK5	30	60
CHSK-Cr	60	110
NL	20	40
	prekročen "p" limit	
	prekročen "m" limit	

Datum odběru	výúst č.	BSK5 limit "m"	BSK5 mg/l	NL limit	NL mg/l	CHSK-Cr limit "m"	CHSK-Cr mg/l	číslo protokolu
12.04.2021	č.1 pod cestou	150	46	100	25	270	230	14628/2021
12.04.2021	č.2 pod hrází	60	10	40	64	110	46	14629/2021
12.04.2021	č.3 dolní	60	<3	40	84	110	38	14630/2021
12.07.2021	č.1 pod cestou	150	150	100	68	270	510	
12.07.2021	č.2 pod hrází	60		40		110		suchá výúst
12.07.2021	č.3 dolní	60		40		110		suchá výúst
18.10.2021	č.1 pod cestou	150	29	100	13	270	84	55902/2021
18.10.2021	č.2 pod hrází	60	6,1	40	14	110	29	55904/2021
18.10.2021	č.3 dolní	60	11	40	14	110	53	55905/2021
11.04.2022	č.1	150	5,9	100	16	270	33	17803/2022
11.04.2022	č.2	60	3,1	40	11	110	<15	17804/2022
11.04.2022	č.3	60	3,6	40	5	110	<15	17805/2022
		150		100		270		
		60		40		110		
		60		40		110		
		150		100		270		
		60		40		110		
		60		40		110		

**Ing. Věra Doskočilová**
Vyskytná 183, 394 05 Vyskytná
394 05 Vyskytná
tel: +420 776 084 430
email: v.doskocilova@email.cz